

1 (一般廃棄物最終処分場または管理型最終処分場設置者)

令和 5年

事業者名	株式会社 サンケー興業
最終処分所在地	北広島市大曲775番地2
記入者	宮ヶ丁芳則
連絡先	011-888-0088

1 地下水等検査項目 単位:mg/で記載すること(ダイオキシン類はpg/)

	1回目		2回目	
	上流	下流		
採水日	令和 5年 6月23日	令和 5年 6月23日		
カドミウム	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満		
全シアン	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満		
鉛	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
六価クロム	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満		
砒素	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
総水銀	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満		
アルキル水銀化合物	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満		
ホリ塩化ビフェニル	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満		
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満		
四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満		
1,2-ジクロロエタン	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満		
1,1-ジクロロエチレン	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満		
1,1,1-トリクロロエタン	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満		
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満		
1,3-ジクロロプロパン	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満		
チウラム	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満		
シマジン	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満		
チオベンカルブ	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満		
ベンゼン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
セレン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満		
クロロエチレン	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満		

2 電気伝導率又は塩化物イオン

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採水日(上流)	令和5年1月25日	令和5年2月24日	令和5年3月24日	令和5年4月25日	令和5年5月25日	令和5年6月23日
電気伝導率(EC)	39.1ms/m	38.9ms/m	38.2ms/m	42.7ms/m	41.0ms/m	42.7ms/m
塩化物イオン(Cl)	43.0mg/L	51.0mg/L	41.0mg/L	44.0mg/L	45.0mg/L	49.0mg/L
	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採水日(下流)	令和5年1月25日	令和5年2月24日	令和5年3月24日	令和5年4月25日	令和5年5月25日	令和5年6月23日
電気伝導率(EC)	積雪の為に中止	積雪の為に中止	35.6ms/m	31.1ms/m	35.6ms/m	31.1ms/m
塩化物イオン(Cl)	積雪の為に中止	積雪の為に中止	15.0mg/L	22.0mg/L	20.0mg/L	24.0mg/L
	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採水日(上流)	令和5年7月25日	令和5年8月 日	令和5年9月 日	令和5年10月 日	令和5年11月 日	令和5年12月 日
電気伝導率(EC)	41.2ms/m	ms/m	ms/m	ms/m	ms/m	ms/m
塩化物イオン(Cl)	48.0mg/L	.0mg/L	.0mg/L	.0mg/L	.0mg/L	.0mg/L
	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採水日(下流)	令和5年7月25日	令和5年8月 日	令和5年9月 日	令和5年10月 日	令和5年11月 日	令和5年12月 日
電気伝導率(EC)	38.3ms/m	ms/m	ms/m	ms/m	ms/m	ms/m
塩化物イオン(Cl)	19.0mg/L	.0mg/L	.0mg/L	.0mg/L	.0mg/L	25.0mg/L

単位:電気伝導率は μ s/m、塩化物イオンはmg/で記載すること

令和 5年 3 排水基準等項目(1)

	1回目		1回目
採水日	令和5年 6月23日	採水日	令和5年 6月23日
アルキル水銀	0.0005mg/L未満	チウラム	0.0006mg/L未満
総水銀	0.0005mg/L未満	シマジン	0.0003mg/L未満
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L未満	チオベンカルブ	0.002mg/L未満
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	ベンゼン	0.001mg/L未満
有機リン化合物	0.1mg/L未満	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満
六価クロム化合物	0.01mg/L未満	ほう素及びその化合物	0.2mg/L
砒素及びその化合物	0.001mg/L	ふっ素及びその化合物	0.16mg/L
シアン化合物	0.1mg/L未満	アンモニア、亜硝酸、硝酸	3.2mg/L
ポリ塩化ビフェニル	0.0005mg/L未満	鉱油類	1mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	動植物油類	1mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	フェノール類含有量	0.1mg/L未満
ジクロロメタン	0.002mg/L未満	銅含有量	0.01mg/L未満
四塩化炭素	0.0002mg/L未満	亜鉛含有量	0.02mg/L
1,2-ジクロロエタン	0.0004mg/L未満	溶解性鉄含有量	0.05mg/L未満
1,1-ジクロロエチレン	0.002mg/L未満	溶解性マンガン含有量	0.01mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	クロム含有量	0.05mg/L未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.01mg/L未満	大腸菌群数	28個/m ³
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006mg/L未満	燐含有量	0.08mg/L未満
1,3-ジクロロプロペン	0.0002mg/L未満	ダイオキシン類濃度	0.00087pg-TEQ/L

単位:mg/で記載すること(ダイオキシン類はpg/、大腸菌群数は個/m³)

3 排水基準等項目(2)

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採水日	令和5年1月 日	令和5年2月 日	令和5年3月 日	令和5年4月25日	令和5年5月25日	令和5年6月23日
水素イオン濃度PH	1月から3月まで冬期間水処理施設停止中の為に計測できませんでした。			8.3(12℃)	8.1(21℃)	8.1(21℃)
BOD	1月から4月まで冬期間水処理施設停止中の為に計測できませんでした。			0.6mg/L	0.5未満mg/L	0.9mg/L
COD	1月から5月まで冬期間水処理施設停止中の為に計測できませんでした。			5.5mg/L	7.1mg/L	7.3mg/L
浮遊物質(SS)	1月から6月まで冬期間水処理施設停止中の為に計測できませんでした。			1未満mg/L	1mg/L	1未満mg/L
全窒素(T-N)	1月から7月まで冬期間水処理施設停止中の為に計測できませんでした。			2.5mg/L	3.1mg/L	3.5mg/L
	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採水日	令和5年7月25日	令和5年8月 日	令和5年9月 日	令和5年10月 日	令和5年11月 日	令和5年12月 日
水素イオン濃度PH	8.2(24℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	冬期間停止中
BOD	0.7mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	冬期間停止中
COD	8.5mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	冬期間停止中
浮遊物質(SS)	1未満mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	冬期間停止中
全窒素(T-N)	4.4mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	冬期間停止中

BOD:生物学的酸素要求量、COD:科学的酸素要求量。単位水素イオン濃度以外はmg/で記載すること

4 分析しなかった項目及び理由

地下水等の汚染が生ずるおそれがないなどで測定を省略した場合の理由。または、測定を行わない理由。

※ 測定項目3の排水基準等項目(2)につきましては、令和 5年1月から3月までの期間と
令和 5年12月の期間は水処理施設停止中の為に測定できません。

複数の最終処分場をお持ちの場合や測定回数が多い欄が不足する場合は、用紙をコピーして使用して下さい。

